

Қазақстан Республикасы, Алматы облысы,
Текелі қаласы, Сатпаев көшесі 1 индекс 041700
Тел/факс: 8 (72835) 4-10-11.

Республика Казахстан, Алматинская область
город Текели, улица Сатпаева 1, индекс 041700
Тел/факс: 8 (72835) 4-10-11.

№ 175/2021 от «27» сентября 2021 года.

Директору
ТОО «Qazaq DCS»
Кириченко Д.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение «Дата центра ТОО «Qazaq DCS» к электрическим сетям ТОО «Т-ТРАНЗИТ»

Основание выдачи: Запрос от ТОО «Qazaq DCS» № 51 от 20.09.2021 на выдачу технических условий.

Наименование объекта электроснабжения – «Обслуживание Дата центра».

Место расположение объекта – Алматинская область, город Текели

Характер потребления электроэнергии – постоянный.

Категория надежности- III.

Точка подключения – ВЛ-35кВ №5 опора №7

Установленная мощность – 4,8 МВт.

Основные технические требования:

1. Разработать проект электроснабжения ДАТА центра. Тип и мощность силовых трансформаторов определить проектом согласно установленной мощности.
2. Точкой подключения определить опору №7 ВЛ-35 кВ №5 запитанной с ячейки №6 ЗРУ-35кВ «Текелийская ТЭЦ-2».
3. На опоре №7 произвести отпайку со строительством шинного моста.
4. Проектируемые спуски от шинного моста 35 кВ выполнить алюминиевыми проводами, сечение проводов определить проектом.
5. Проект согласовать с ТОО «Т-Транзит», ТОО «Текелийский энергокомплекс».
6. Все вышеперечисленные мероприятия выполнить согласно проекту, прошедшему экспертизу.
7. Каналы связи, АСКУЭ, SKADA, РЗиА используются существующие на ячейке ВЛ 35 кВ №5.
8. Строительно-монтажные работы выполнить силами специализированной организации, имеющей соответствующие лицензии.
9. Монтаж электроустановок произвести в соответствии с требованиями действующих Правил ПУЭ, ПТЭ, ПТБ РК.
10. При проведении строительных работ обеспечить соблюдение охранной зоны электрических сетей, в соответствии с требованиями «Правил пользования электрической энергией РК».
11. Срок действия технических условий – на период проектирования и строительства со дня выдачи ТУ.

Директор ТОО «Т-ТРАНЗИТ»

СОГЛАСОВАНО:

Директор ТОО «Текелийский энергокомплекс»

А. Долгалева

А. Отарбаев