



Утверждаю

Директор ТОО «Г-Транзит»

А. Долгалёва

Свободная мощность и загрузка по подстанциям за 4 квартал 2025 года						
№	Наименование	Мощность кВа	Доступная мощность, МВт	Фактическая нагрузка МВт	Свободная нагрузка МВт	Свободная нагрузка МВт,%
Подстанция №153 110/35/6кВ						
1	Силовой трансформатор №1 110/35/6кВ	15000	12,750	0	12,750	100
Подстанция №161 35/6кВ						
2	Силовой трансформатор №1 35/6кВ	2500	2,125	0,475	1,65	77,64
Подстанция №163 35/6кВ						
3	Силовой трансформатор №1 35/6кВ	7500	6,375	0	6,375	100
4	Силовой трансформатор №2 35/6кВ	7500	6,375	1,1	5,275	82,74

Технический директор

Майдабеков А.А.