

Қазақстан Республикасы, Жетісу облысы,
Текелі қаласы, Сатбаев көшесі 1, индекс 041700
Тел/факс: 8 (72835) 4-12-02

Республика Казахстан, область Жетісу
город Текели, улица Сатбаева 1, индекс 041700
Тел/факс: 8 (72835) 4-12-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №2

Основание выдачи: Запрос от ТОО «Steelers» № 39 от 03.07.2024г на выдачу технических условий.

Наименование объекта электроснабжения – ТОО «Steelers».

Место расположения объекта – Область Жетісу, г. Текели, с западной стороны угольного склада по ул. Шевченко.

Установленная мощность – 400кВА.

Характер потребления электроэнергии – постоянный.

Категория надежности- III.

Точка подключения – ВЛ-6кВ №1А, №1Б двух цепная линия

Для присоединения к электрическим сетям ТОО «Т-Транзит» объекта ТОО «Steelers» Область Жетісу, г. Текели, с западной стороны угольного склада по ул. Шевченко необходимо выполнить следующие технические условия:

1. Разработать проект электроснабжения объекта ТОО «Steelers» находящегося по адресу Область Жетісу, г. Текели, с западной стороны угольного склада по ул. Шевченко. Проект согласовать с ТОО «Т-Транзит»
2. **В части первичный схемы:**
 - 2.1 Точкой подключения определить от ВЛ-6кВ яч. №1Б двух цепная линия запитанной от ТОО «ТЭК».
 - 2.2 Произвести отпайку с установкой РЛНД-10 от ВЛ- 6кВ №1Б опора №54 двух цепная линия ТОО «Steelers».
 - 2.3 Шлейфа от ВЛ-6 кВ №1Б двух цепная линия (марка провода СИП-3 1*120) выполнить, сечение проводов определить согласно имеющимся нагрузкам электрооборудования к ТОО «Steelers».
3. **В части учёта электрической энергии предусмотреть:**
 - 3.1 ТОО «Steelers» предусмотреть установку измерительных трансформаторов тока классом точности не выше 0,5 и номинальным током вторичной обмотки – 5 А. Номинальный первичный ток и мощность вторичной обмотки определить на стадии проектирования согласовать с ТОО «Т-Транзит».
 - 3.2 Установить микропроцессорного счетчика серии Меркурий модификации 234 ARTM 00 PBR.R на вводе трансформатора по 6кВ ТОО «Steelers» с передачей данных в существующую систему АСКУЭ ТОО «Т-Транзит».
 - 3.3 Проведение освидетельствования комплекса учета электроэнергии на соответствие требованиям Правил функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии на вводе трансформатора ТОО «Steelers».
4. **В части РЗиА:**
 - 4.1 Предоставить протокола испытаний воздушно-кабельной линии 6кВ КТПН-6/,04кВ ТОО «Steelers».
5. Определить по акту границу раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

6. Разработку проекта электроснабжения объекта ТОО «Steelers» находящегося по адресу Область Жетісу, г. Текели, с западной стороны угольного склада по ул. Шевченко поручить специализированной проектной организации в области электроэнергетики, имеющей лицензию на право заниматься данным видом деятельности.
7. Выполнение строительно-монтажных работ по проекту поручить специализированной организации в области электроэнергетики, имеющей лицензию на право заниматься данным видом деятельности.
8. Предоставить в ТОО «Т-Транзит» информацию о готовности постановки под напряжения, а также протокола испытаний электрооборудования.
9. Приказом по ТОО «Steelers» назначить лицо, ответственное за электрохозяйство из числа обученного персонала, с указанием номера телефона. Копию приказа представить ТОО «Т-Транзит»
10. Подключение объекта возможно после выполнения требований настоящих технических условий, требований ПУЭ, ПТБ, ПТЭ в полном объеме, заключения договора на электроснабжение.
11. Срок действия технических условий – 2 год.
12. В случае изменения категории энергоприемников или увеличения установленной мощности технические условия аннулируются.

Директор ТОО «Т-ТРАНЗИТ»

04.07.2024 г.



А.Б. Долгалёва