

ИП Садыков
ИИН 730711301570, г.Талдыкорган, ул.Биржан Сал, 56
Тел. 8 705 114 36 73, E-mail: Ahmet-sadykov@mail.ru
БИК банка KSJBKZKX, БИН 981 041 002 769
KZ 818 560 000 000 195 542
Свидетельство о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя Серия 0922 № 0001945

Кому: ТОО «Т-Транзит»
От кого: ИП Садыков
г.Талдыкорган, ул. ул.Биржан Сал, 56
тел: 8 705 114 36 73
e-mail: Ahmet-sadykov@mail.ru

**Заявка
на участие в закупках способом запроса ценовых предложений**

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений:
Отходящие линии (ячейки) РУ 6 кВ.

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг:

Отходящие линии (ячейки) РУ 6 кВ, 2 штуки.

Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: В приложении № 1.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: Срок поставки: в течении 10-ти календарных дней с момента подписания договора; место поставки: 041700, ул.Сатпаева, 1, город Текели, Алматинская область, Республика Казахстан.

Цена за единицу товара, работы и услуги без учета налога на добавленную стоимость, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг:

1 180 000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) тенге.

Общая цена товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг:

2 360 000 (два миллиона триста шестьдесят тысяч) тенге.

Настоящей заявкой выражаю своё согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг.

Директор



Садыков А.Т.

Приложение № 1

Технические характеристики - Выключатель вакуумный типа ВВР-10:

Номинальное напряжение, кВ	-10
Номинальный ток отключения, кА	-20
Номинальный ток, А	-630,1000
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	-12
Ток термической стойкости, I_t , в течение 3с, кА	-20
Ток электродинамической стойкости, I_g , кА	-51
Полное время отключения t_o , с, не более	-0,05
Собственное время отключения, $t_{o.c.}$, с, не более	-0,03
Собственное время включения, $t_{вс.}$, с, не более	-0,05
Испытательное кратковременное напряжение пром. частоты одноминутное, $U_{исп.}$, кВ	-42
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ	-75
Верхнее рабочее значение температуры воздуха, $t_{в.}$, °C	-плюс 55
Нижнее рабочее значение температуры воздуха, $t_{н.}$, °C	-минус 60
Ресурс по механической стойкости, циклы "В-тп-О"	
включение- произвольная пауза-отключение	-50 000
Ресурс по коммутационной стойкости без замены камеры дугогасительной вакуумной (КДВ) при номинальном токе, циклы "В- тп -О"	-50 000, 30 000
при номинальном токе отключения, циклы "ВО"	-100
Установленная безотказная наработка, циклы "В-тп-О"	-20 000
Срок службы до списания, годы, не менее	-30
Номинальное напряжение электромагнитов управления YAT, YAC, YAV и двигателя, В переменного тока	-100 / 220
постоянного тока	-110 / 220
Ток потребления электромагнитов YAC YAT, YAV, А, не более	-1,5
Ток срабатывания токовых электромагнитов отключения для схем с дешунтированием YAA, А	-5,3
Потребляемая мощность электродвигателя заводки рабочих пружин привода, Вт, не более	-400
Потребляемая мощность токовых электромагнитов отключения YAA при воздушном зазоре 10 мм и опущенном сердечнике, ВА, не более	-30
Время заводки рабочих пружин привода на одну операцию включения при номинальном напряжении, с, не более	-12
Ход подвижного контакта, мм	-8+2
Ход пружины отключения, мм	-30+0,5
Допустимый износ контактов, мм, не более	-2
Электрическое сопротивление полюсов главной цепи, мкОм, не более	-100,55

Технические характеристики - Камера сборная одностороннего обслуживания:

Наименование параметра	Нормы
Номинальное напряжение, кВ	-6,10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	-7,2, 12
Номинальный ток главных цепей, А	-600, 1000
Номинальный ток отключения, кА	-12,5, 20
Вид изоляции	-Воздушная
Масса не более, кг	-300

