

Технические характеристики

Боты диэлектрические	дополнительные защитные средства применяются при операциях, выполняемых с помощью основных защитных средств. При этом боты могут применяться как в закрытых, так и открытых электроустановках любого напряжения. Должны состоять из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных деталей. Формовые боты могут выпускаться бесподкладочными. Диэлектрические боты должны иметь отвороты. Высота бот должна быть не менее 160 мм.
Галоши диэлектрические	дополнительным средством защиты от поражения электрическим током при работе в закрытых электроустановках, а также в открытых – при отсутствии дождя и мокрого снега. Галоши разрешается применять при напряжении до 1 кВ и температурах от -30° до +50° С. Должны состоять из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных деталей.
Перчатки диэлектрические	Предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Рабочее напряжение до 1000В.
Коврик диэлектрический 75*75	применяется как дополнительное средство защиты от поражения электрическим током при работе с закрытыми электроустановками напряжением свыше 1000 вольт.