

Техническая спецификация

Наименование закупки	Ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ 35кВ
Номер закупки	133
Заказчик	ТОО «Т-Транзит
Технические данные трансформатора	Класс точности: 0,5 – 150 ВА 1 – 250 ВА 2 – 600 ВА Мощность предельная: 1000 ВА Мощность дополнительной обмотки: 600 ВА ГОСТ: 1983-77 Год выпуска: 1984
Перечень работ	1) Разборка обмоток трансформатора напряжения; 2) Подсчет витков вторичной обмотки; 3) Изготовление шаблона; 4) Намотка трансформатора напряжения вторичной обмотки; 5) Увязка обмоток, пайка выводов; 6) Пропитка лаком, просушка.
Сроки выполнения работ	До 30 апреля 2025 года
Условия платежа	100% в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания акта выполненных работ (оказанных услуг).